



1-Priključak za odvod vode; 2- Priključak za ispušt vode; 3-Priključak za presostat;
4-Priključak za ispušt vazduha; 5-Priključak za manometar; 6-Priključak za ubacivanje i
ispuštanje vazduha; 7-Priključak za vodokaz; 8-Otvor za pregled;

Tip	V	H	D	P	d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	d ₅	d ₆	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅	s ₁	s ₂	O ₈	G _v
	lit	mm	mm	bar							mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	axb	kg
1	90	880	400	4	R1¼"	R¾"	R½"	R½"	R½"	R1¼"	280	-	780	150	125	2,5	3,5	150x100	50
2	130	1210	400	4	R1¼"	R¾"	R½"	R½"	R½"	R1¼"	280	-	1110	150	125	2,5	3,5	150x100	60
3	180	1310	450	4	R1¼"	R¾"	R½"	R½"	R½"	R1¼"	290	-	1210	160	125	2,5	3,5	150x100	70
4	300	1450	550	4	R1¼"	R¾"	R½"	R½"	R½"	R1¼"	310	700	1350	150	125	2,5	3,5	150x100	100
5	500	1480	700	4	R1½"	R1"	R½"	R½"	R½"	R1¼"	350	700	1380	150	125	3	3,5	150x100	130
6	750	1700	800	4	R2"	R1"	R½"	R½"	R½"	R1¼"	380	700	1600	150	125	3	4	150x100	180
7	1000	2200	800	6	R2"	R1"	R½"	R½"	R½"	R1¼"	380	1000	2100	150	125	4	5	150x100	260
8	1500	2100	1000	6	R2½"	R1"	R½"	R½"	R½"	R1¼"	440	1000	2000	300	125	4,5	5,5	400x300	360
9	2000	2350	1100	6	R2½"	R1"	R½"	R½"	R½"	R1¼"	470	1000	2250	300	125	5	6	400x300	460
10	3000	2930	1200	6	R3"	R1"	R½"	R½"	R½"	R1¼"	490	1000	2830	300	125	5	6	400x300	650

NAMENA

Hidroforska posuda se upotrebljava za snabdevanje pitkom vodom jedne ili više stambenih zgrada kada je sam pritisak u dovodnom cevovodu prenizak.

KONSTRUKCIJA

Hidroforska posuda je vertikalna cilindrična posuda pod pritiskom, izrađena od čeličnog lima, kvaliteta Č.0361 ili prema posebnom zahtevu iz limova za parne kotlove. Odgovara prema JUS M.E2.100. po tehničkim propisima za izradu i upotrebu parnih kotlova. Posuda je sa unutrašnje i spoljašnje strane antikoroziorno zaštićena i obojena. Priklučci na posudi su sa unutrašnjim cevničkim navojem. Sud se oslanja na cevne stope, koje se postavljaju na betonske temelje. Izrađuje se za pritiske do 4 bar-a od 90-180 lit.; do 6 bar-a od 800-3000 lit. Prema posebnoj narudžbi izrađuju se i za više pritiske.
